



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Юридический адрес: 600001 г. Владимир, ул.Офицерская, д.20; тел/факс 240297

E-mail: postmaster@cgsnvlad.elcom.ru http://www.tu33rpn.elcom.ru

ОКПО 75638393 ОГРН 1053301538575 ИНН/КПП 3327819964/332701001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Вязниковском и
Гороховецком районе

Фактический адрес: 601443, г. Вязники, ул. Ленина, 30
т. 8 49233 2-64-69 факс 849233 2-46-62

Исх. № 33-02-00/10-54-2022

от «13» января 2022 года

Главе администрации
Гороховецкого района
Д.В. Наумову
г. Гороховец,
ул. Ленина, д.93

УВЕДОМЛЕНИЕ

О качестве питьевой воды в городе Гороховце

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416 - ФЗ от 07.12.2011г Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах сообщает Вам данные о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения г. Гороховца по итогам 2021 года:

Для проведения постоянного наблюдения за факторами среды обитания на территории города Гороховца проводится постоянное наблюдение за качеством подаваемой населению воды - «социально-гигиенический мониторинг» (СГМ). Лабораторный контроль проводится также со стороны хозяйствующего субъекта МУП «Гороховецкий Водоканал» согласно программе производственного контроля.

В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Владимирской области № 104 от 31.08.2007г. «Об утверждении перечня мониторинговых точек для ведения социально-гигиенического мониторинга», на территории Гороховецкого района утверждены 3 мониторинговые точки (водозабор Кондюрино, г. Гороховец, ул. Революции, д.37, г. Гороховец, ул. Московская, д.13).

По результатам проведенного лабораторного контроля (СГМ), качество воды из источника (Кондюринский водозабор) по микробиологическим



показателям соответствует СанПиН 2.1.3.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

По физико-химическим показателям выявлены превышения гигиенических нормативов в 100% отобранных проб питьевой воды из источника (Кондюринский водозабор) по содержанию жесткости:

- в среднем жесткость в 1 пробе составляет 10,0 мг/л. что превышает гигиенический норматив (7 мг/л) в 1,4 раза.

Из распределительной сети (г. Гороховец, ул. Революции, д.37, ул. Московская, д.13) в 16,6% отобранных проб питьевая вода по микробиологическим показателям не соответствуют СанПиН 2.1.3.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- По физико-химическим показателям выявлены превышение гигиенических нормативов в 85,7% отобранных проб питьевой воды из распределительной сети (г. Гороховец, ул. Революции, д.37, ул. Московская, д.13) по содержанию жесткости:

- в среднем жесткость в 1 пробе составляет 9,4, мг/л. что превышает гигиенический норматив (7 мг/л) в 1,3 раза.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области
в Вязниковском и Гороховецком районах



В.Н. Круглова

исп. Испирян С.М.
т.2-18-15